



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002541112

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交直流电子控制装置(LED控制装置,控制端口调光,独立式,恒流模式,隔离式,tc:90°C, I类, IP67, EL, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页。110-240V~50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年03月27日 有效期至: 2028年05月04日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023年05月05日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002541112

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLG-240-M-DA2-A	输出: 1.4-2.1A (恒流), 90-171V $\equiv$, Max.197 V $\equiv$; Max.239.4W LED 模块; 辅助输出: 12V $\equiv$, 0.25A; tc: 90 $^{\circ}$ C, ta:35 $^{\circ}$ C (输入 110-200V $\sim$) /50 $^{\circ}$ C (输入 200-240V $\sim$)	DALI2.0 调光
2.	XLG-240-M-DA2	输出: 1.4-2.1A (恒流), 90-171V $\equiv$, Max.197 V $\equiv$; Max.239.4W LED 模块; tc: 90 $^{\circ}$ C, ta:40 $^{\circ}$ C (输入 110-200V $\sim$) /50 $^{\circ}$ C (输入 200-240V $\sim$)	DALI2.0 调光
3.	XLG-240-L-DA2-A	输出: 0.7-1.05A (恒流), 178-342V $\equiv$, Max.380 V $\equiv$; Max.239.4W LED 模块; 辅助输出: 12V $\equiv$, 0.25A; tc: 90 $^{\circ}$ C, ta:35 $^{\circ}$ C (输入 110-200V $\sim$) /50 $^{\circ}$ C (输入 200-240V $\sim$)	DALI2.0 调光
4.	XLG-240-L-DA2	输出: 0.7-1.05A (恒流), 178-342V $\equiv$, Max.380 V $\equiv$; Max.239.4W LED 模块; tc: 90 $^{\circ}$ C, ta:40 $^{\circ}$ C (输入 110-200V $\sim$) /50 $^{\circ}$ C (输入 200-240V $\sim$)	DALI2.0 调光
输入: 110-240V $\sim$, 50/60Hz, tc: 90 $^{\circ}$ C, I 类, IP67,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002541113

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交直流电子控制装置(LED控制装置,控制端口调光,独立式,恒流模式,安全特低电压,tc: 90°C, I类, IP67, EL, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。110-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年03月27日 有效期至: 2028年05月04日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023年05月05日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002541113

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLG-240-H-DA2-A	输出: 4.28-6.66A (恒流), 27-56V $\equiv$, Max.65 V $\equiv$; Max.239.6W LED 模块; 辅助输出: 12V $\equiv$, 0.25A; ta:35℃ (输入 110-200V $\sim$) /50℃ (输入 200-240V $\sim$)	DALI2.0 调光
2.	XLG-240-H-DA2	输出: 4.28-6.66A (恒流), 27-56V $\equiv$, Max.65 V $\equiv$; Max.239.6W LED 模块; ta:40℃ (输入 110-200V $\sim$) /50℃ (输入 200-240V $\sim$)	DALI2.0 调光
输入: 110-240V $\sim$, 50/60Hz, tc: 90℃, SELV, I 类, IP67,  ,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司